



## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
 Semana: 9  
 Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	28-02-22	14:00	FRONTONES	C	C	I	T	0,21
	28-02-22	14:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	28-02-22	13:50	JARDINES	C	C	I	T	0,61
MARTES	01-03-22	14:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	01-03-22	14:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,76
	01-03-22	14:39	JARDINES	C	C	I	T	0,67
MIÉRCOLES	02-03-22	14:38	FRONTONES	C	C	I	T	0,24
	02-03-22	14:48	DEPURADORA	C	C	I	T	0,53
	02-03-22	14:58	JARDINES	C	C	I	T	0,55
JUEVES	03-03-22	11:44	FRONTONES	C	C	I	T	0,41
	03-03-22	11:51	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,64
	03-03-22	12:02	JARDINES	C	C	I	T	0,74
VIERNES	04-03-22	11:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,16
	04-03-22	11:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,76
	04-03-22	11:45	JARDINES	C	C	I	T	0,66
SÁBADO	05-03-22	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,15
	05-03-22	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,65
	05-03-22	06:43	JARDINES	C	C	I	T	0,75
DOMINGO	06-03-22	06:51	FRONTONES	C	C	I	T	0,04
	06-03-22	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,56
	06-03-22	06:40	JARDINES	C	C	I	T	0,44

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---



---



---



---



---

NOTA:

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 07-03-2022