



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 16
 Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	18-04-22	11:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,33
	18-04-22	11:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	18-04-22	11:54	JARDINES	C	C	I	T	0,59
MARTES	19-04-22	13:09	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	19-04-22	13:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,36
	19-04-22	13:23	JARDINES	C	C	I	T	0,18
MIÉRCOLES	20-04-22	12:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,41
	20-04-22	12:21	DEPURADORA	C	C	I	T	0,32
	20-04-22	12:30	JARDINES	C	C	I	T	0,27
JUEVES	21-04-22	06:47	FRONTONES	C	C	I	T	0,46
	21-04-22	06:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,31
	21-04-22	06:40	JARDINES	C	C	I	T	0,48
VIERNES	22-04-22	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,26
	22-04-22	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,59
	22-04-22	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,59
SÁBADO	23-04-22	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,26
	23-04-22	06:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,46
	23-04-22	06:49	JARDINES	C	C	I	T	0,54
DOMINGO	24-04-22	06:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,35
	24-04-22	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,51
	24-04-22	06:43	JARDINES	C	C	I	T	0,45


C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:	
Fecha:	04/25/2022