

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 21
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	23-05-22	15:07	FRONTONES	C	C	I	T	0,22
	23-05-22	15:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,33
	23-05-22	15:26	JARDINES	C	C	I	T	0,51
MARTES	24-05-22	15:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,28
	24-05-22	15:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	24-05-22	15:26	JARDINES	C	C	I	T	0,56
MIÉRCOLES	25-05-22	15:13	FRONTONES	C	C	I	T	0,41
	25-05-22	15:04	DEPURADORA	C	C	I	T	0,42
	25-05-22	15:22	JARDINES	C	C	I	T	0,54
JUEVES	26-05-22	15:09	FRONTONES	C	C	I	T	0,57
	26-05-22	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,51
	26-05-22	15:28	JARDINES	C	C	I	T	0,29
VIERNES	27-05-22	06:47	FRONTONES	C	C	I	T	0,33
	27-05-22	06:56	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,46
	27-05-22	06:41	JARDINES	C	C	I	T	0,28
SÁBADO	28-05-22	6::53	FRONTONES	C	C	I	T	0,12
	28-05-22	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,67
	28-05-22	06:42	JARDINES	C	C	I	T	0,82
DOMINGO	29-05-22	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,16
	29-05-22	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,58
	29-05-22	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,62

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 30-05-2022