

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 28
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	11-07-22	14:55	FRONTONES	C	C	I	T	0,39
	11-07-22	15:03	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,64
	11-07-22	15:15	JARDINES	C	C	I	T	0,68
MARTES	12-07-22	10:14	FRONTONES	C	C	I	T	0,62
	12-07-22	10:24	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,34
	12-07-22	10:41	JARDINES	C	C	I	T	0,34
MIÉRCOLES	13-07-22	10:23	FRONTONES	C	C	I	T	0,62
	13-07-22	10:11	DEPURADORA	C	C	I	T	0,57
	13-07-22	09:53	JARDINES	C	C	I	T	0,49
JUEVES	14-07-22	13:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,64
	14-07-22	13:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,66
	14-07-22	13:26	JARDINES	C	C	I	T	0,91
VIERNES	15-07-22	11:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,64
	15-07-22	11:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,66
	15-07-22	11:25	JARDINES	C	C	I	T	0,77
SÁBADO	16-07-22	11:11	FRONTONES	C	C	I	T	0,66
	16-07-22	11:19	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,72
	16-07-22	11:30	JARDINES	C	C	I	T	0,82
DOMINGO	17-07-22	11:50	FRONTONES	C	C	I	T	0,47
	17-07-22	11:59	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,84
	17-07-22	12:10	JARDINES	C	C	I	T	0,50


C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: 
Fecha: 18/07/2022