



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 37
 Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	12-09-22	17:48	FRONTONES	C	C	I	T	0,87
	12-09-22	18:01	ITURRIMURRI	C	C	I	T	398,00
	12-09-22	18:16	JARDINES	C	C	I	T	0,87
MARTES	13-09-22	10:48	FRONTONES	C	C	I	T	0,71
	13-09-22	11:00	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,94
	13-09-22	10:30	JARDINES	C	C	I	T	0,83
MIÉRCOLES	14-09-22	10:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,64
	14-09-22	10:15	DEPURADORA	C	C	I	T	0,83
	14-09-22	10:33	JARDINES	C	C	I	T	0,74
JUEVES	15-09-22	13:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,41
	15-09-22	13:00	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,40
	15-09-22	13:10	JARDINES	C	C	I	T	0,68
VIERNES	16-09-22	16:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,51
	16-09-22	16:18	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	16-09-22	16:30	JARDINES	C	C	I	T	0,49
SÁBADO	17-09-22	12:27	FRONTONES	C	C	I	T	0,43
	17-09-22	12:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,75
	17-09-22	12:48	JARDINES	C	C	I	T	0,71
DOMINGO	18-09-22	12:40	FRONTONES	C	C	I	T	0,75
	18-09-22	12:52	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	18-09-22	13.06	JARDINES	C	C	I	T	0,89


C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por	
Fecha:	19/09/2022